



City-Wide Chlorination Project

Public Notice: The City of Turlock is installing a city-wide chlorination project to improve drinking water quality throughout the City's water system. Chlorination prevents the growth of harmful bacteria and eliminates viruses and microorganisms that can cause serious illness if consumed.

The City of Turlock's new system will be functioning in August 2021.

For more information about how the project may impact you or your business, join us for a public meeting:

Wednesday, May 26, 2021 • 2 p.m.

Turlock City Hall City Council Chambers, 156 South Broadway

or by Video Conference: <https://us02web.zoom.us/j/85065295809>

or by Teleconference: 1-669-900-6833, Webinar ID: 850 6529 5809

Please Note: In-person attendance occupancy limited to 14 members of the public. Masks and social distancing required.



Proyecto de Cloración en Toda la Ciudad

Aviso Público: La Ciudad de Turlock está instalando un proyecto de cloración en toda la ciudad para mejorar la calidad del agua potable en todo el sistema de agua de la ciudad. La cloración previene el crecimiento de bacterias dañinas y elimina virus y microorganismos que pueden causar enfermedades graves si se consumen.

El nuevo sistema de la ciudad de Turlock estará funcionando en Agosto del 2021.

Para obtener más información sobre cómo el proyecto impactarle a usted o a su negocio, únase a nosotros para una reunión pública:

Miércoles, 26 de Mayo del 2021 • 2 p.m.

Oficina del Ayuntamiento de la Ciudad de Turlock, 156 South Broadway

o por Video Conferencia: <https://us02web.zoom.us/j/85065295809>

o por Teleconferencia: 1-669-900-6833, ID del Taller: 850 6529 5809

Por Favor Tenga en Cuenta: La capacidad de asistencia en persona está limitada a 14 miembros del público. Se requieren máscaras y distanciamiento social.



City-Wide Chlorination Project

Proyecto de Cloración en Toda la Ciudad

Frequently Asked Questions

Why is the chlorination necessary?

Chlorination prevents the growth of harmful bacteria and eliminates viruses and microorganisms that can cause serious illness if consumed.

Why wasn't the water chlorinated previously?

Previously the City water system relied entirely on untreated groundwater which did not require chlorination. However, additional treatment, specifically activated carbon filtration, is being added to the system and when activated carbon filtration is used in a system, disinfection is required by the State Water Resources Control Board, Division of Drinking Water (DDW) to kill any microorganisms that may be introduced during the filtration process. Additionally, the City will begin utilizing treated surface water as part of the City's water supply in the upcoming years. Disinfection is imperative and mandated when surface water is used for drinking water purposes due to the presence of microorganisms in surface water bodies (lakes, rivers, etc.).

What is involved in the chlorination process?

The City will be using sodium hypochlorite which will be injected into the water in liquid form at each of the City's well and storage tank sites. There is a chlorine analyzer downstream of the injection point that ensures that the dosage remains within acceptable limits.

What safeguards are in place to prevent the dosage of sodium hypochlorite from being exceeded?

At every location at which sodium hypochlorite is being administered there will be a chlorine residual analyzer installed. The chlorine residual analyzer is equipped with an alarm that will alert operators if the chlorine level falls below the lower limit or exceeds the upper limit. Operators will also visit the chlorination sites daily to check on the equipment.

Are there any health risks associated with chlorinated water?

No, there are no health risks associated with drinking chlorinated water.

Will chlorine affect aquatic animals?

Yes, chlorine can affect fish, shellfish, amphibians, and some reptiles since these animals can absorb chlorine directly into their bloodstream through their skin or gills. A water conditioner or filter can be installed to remove the chlorine and protect the animals.

Can chlorinated water be used for dialysis?

Chlorine must be removed from the water used for dialysis machines since this water can come in direct contact with the blood. Dialysis patients should consult with their physician if they have concerns about using water treated with chlorine. However, dialysis patients can safely drink chlorinated water.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué es necesaria la cloración?

La cloración previene el crecimiento de bacterias dañinas y elimina virus y microorganismos que pueden causar enfermedades graves si se consumen.

¿Por qué el agua no estaba clorada anteriormente?

Anteriormente, el sistema de agua de la ciudad dependía enteramente de aguas subterráneas que no requerían cloración. Sin embargo, se está agregando tratamiento adicional, específicamente filtración, al sistema y cuando la filtración se utiliza en un sistema, la desinfección es requerida por la Junta Estatal, División de Agua Potable (DDW) para matar cualquier microorganismo que pueda ser introducido durante el proceso de filtración. Además, la ciudad comenzará a utilizar agua superficial tratada como parte del suministro de agua de la ciudad en los próximos años. Y la desinfección es imperativa cuando el agua superficial se utiliza con fines de agua potable debido a la presencia de microorganismos en el agua superficial.

¿Qué está involucrado en el proceso de cloración?

La ciudad estará utilizando hipoclorito de sodio que se inyectará en el agua en forma líquida en cada uno de los pozos y tanques de almacenamiento de la ciudad. Hay un analizador de cloro más abajo del punto de inyección que asegura que la dosis permanece dentro de los límites.

¿Qué medidas de seguridad existen para prevenir que se exceda la dosis de hipoclorito sódico?

En cada lugar en el que se esté administrando hipoclorito de sodio habrá un analizador residual de cloro instalado. El analizador residual de cloro está equipado con una alarma que alertará a los operadores si el nivel de cloro cae por debajo del límite inferior o supera el límite superior.

¿Hay algún riesgo para la salud asociado con el agua clorada?

No, no hay riesgos para la salud asociados con el agua clorada.

¿El cloro afectará a los animales acuáticos?

Sí, el cloro puede afectar a peces, mariscos, anfibios y algunos reptiles, ya que estos animales pueden absorber cloro directamente en su torrente sanguíneo a través de su piel o branquias. Se puede instalar un acondicionador o filtro de agua para eliminar el cloro y proteger a los animales.

¿Se puede utilizar agua clorada para la diálisis?

El cloro debe retirarse del agua utilizada para las máquinas de diálisis, ya que esta agua puede entrar en contacto directo con la sangre. Los pacientes con diálisis deben consultar con su médico si tienen preocupaciones sobre el uso de agua tratada con cloro. Sin embargo, los pacientes con diálisis pueden beber agua clorada de forma segura.